

SVGW
Schweizerischer Verein des
Gas- und Wasserfaches
Grütlistrasse 44
CH-8027 Zürich

Zertifizierungsstelle Gas
Schweizerischer Verein des
Gas- und Wasserfaches
Eschenstrasse 10
CH-8603 Schwerzenbach



ZERTIFIKAT Nr. 13-015-9 SVGW

Antragsteller: WILD Armaturen, CH-8645 Jona-Rapperswil
CH-Vertreter: Xorella-Frank AG, CH-5430 Wettingen
Hersteller: AGRU-FRANK GmbH, DE-61200 Wölfersheim

Gestützt auf das Prüf- und Zertifizierungsreglement der Technischen Prüfstelle Gas des SVGW sowie auf den Bericht Nr. 13-015-9 zertifiziert der SVGW folgendes Serienprodukt:

Produkt: Rohre: Kunststoffrohre aus PE-X für die Gasversorgung
Stamm-Bezeichnung: SurePEX
Modelle/Typen: PE-Xa S5 SDR 11
Nennweiten: d 32 – 125
Prüfgrundlage: SVGW-GW/TPG-TPW 101 (10/04), DVGW GW 335 – Teil A3:2003-06
Zertifizierungsgrundlage: Berichte, Nrn. K 06 1131.2 (09/06), K 11 0988.1 (10/11) und K 12 0710.1 (06/12) der MPA, DE-Darmstadt
Gütesicherung: Inspektionsverträge K 1339-I / 11.2012 (12/12) und K 1340-I / 11.2012 (12/12) zwischen AGRU FRANK GmbH und MPA, DE-Darmstadt
Gültigkeit: bis zum **31.05.2018**
Bestimmungen: siehe Auflagen gemäss SVGW-Bericht Nr. 13-015-9 (08/13), Ziffer 9.
Zertifiziert für:

- einen maximalen Betriebsdruck von 5 bar
- Erdgas, Propan/Luft, Butan/Luft und Flüssiggase im gasförmigen Zustand
- Umgebungstemperaturen von maximal 25°C

Der Auftraggeber ist somit berechtigt, diese Produkte als SVGW- zertifiziert anzubieten und das SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Gas, Kapitel 9.1).



SCESp 025

akkreditiert nach:
SN EN 45011

SCHWEIZERISCHER VEREIN DES GAS- UND WASSERFACHES

Leiter
Zertifizierungsstelle:

Stellvertreter/Sachbearbeiter
Zertifizierungsstelle:

Javier Fernandez

Nesimi Öner

Zürich, 09.08.2013