

SVGW

Schweizerischer Verein des  
Gas- und Wasserfaches  
Grütlistrasse 44  
CH-8027 Zürich

Zertifizierungsstelle Gas

Schweizerischer Verein des  
Gas- und Wasserfaches  
Eschenstrasse 10  
CH-8603 Schwerzenbach



## ZERTIFIKAT Nr. 02-082-9 SVGW

**Antragsteller/Hersteller:** AGRU-FRANK GmbH, DE-61200 Wölfersheim-Berstadt

**CH-Vertretung:** XORELLA-FRANK AG, CH-5439 Wettingen

Gestützt auf das Prüf- und Zertifizierungsreglement der Technischen Prüfstelle Gas des SVGW sowie auf den Bericht Nr. 0112 – K 252 zertifiziert der SVGW folgende Serienprodukte:

**Produkt:** Rohre: Kunststoffrohre aus PE 100 (erdverlegt) für die Gasversorgung

**Stamm-Bezeichnung:** AGRU-FRANK

**Modelle/Typen:** PE 100 SDR 17 S8 (\*)

PE 100 SDR 11 S5 (\*\*)

**Nennweiten:** d 75 – 315 \* d 32 – 315 \*\*

**Prüfgrundlage:** GW/TPG-TPW 101 (10/04)

**Zertifizierungsgrundlage:** Bericht, Nr. 0112 – K 252 (11/02) der SVGW Zertifizierungsstelle Wasser, CH-Zürich

**Gütesicherung:** Die Gütesicherung erfolgt auf Grundlage der gasseitigen Inspektionsverträge K 1332-I/11.2012 (12/12), K 1333-I/11.2012 (12/12) und K 1334-I/11.2012 (12/12) mit der MPA, DE-Darmstadt

**Gültigkeit:** Verlängerung bis zum **31.07.2017**

**Zertifiziert für:**

- einen maximalen Betriebsdruck von 5 bar
- Erdgas, Propan/Luft, Butan/Luft und Flüssiggase im gasförmigen Zustand

Der Auftraggeber ist somit berechtigt, diese Produkte als SVGW- zertifiziert anzubieten und das SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Gas, Kapitel 9.1).



SCESp 025

akkreditiert nach: **Zertifizierungsstelle Gas**  
SN EN 45011

Javier Fernandez  
Leiter/Sachbearbeiter

Nesimi Öner  
Stv. Leiter

Zürich, 21.01.2014