

SVGW

Schweizerischer Verein  
des Gas- und Wasserfaches  
Grütlistrasse 44  
CH- 8027 Zürich

Zertifizierungsstelle Wasser



### Zertifikat Nr. 1408 - K315

Antragsteller: AGRU Kunststofftechnik GmbH, Ing.-Pesendorfer-Strasse 31, AT- 4540 Bad Hall

vom: 24.07.2014

Gestützt auf das Prüf- und Zertifizierungsreglement der Technischen Prüfstelle Wasser (W/TPW 101)  
zertifiziert der SVGW die folgenden Serienprodukte:

Rubrik: Kunststoffrohre aus PE (erdverlegt)

Bezeichnung: Sureline (PE 100 RC mit PP-Schutzmantel)

Typen:  $\varnothing$  90-560 SDR11  
 $\varnothing$  90-560 SDR17

DN: 90...560 PN: 10...16 tmax= 25°C

Zertifizierungsgrundlage: SVGW GW/TPG-TPW 101 (10/04)

Gültigkeit: 30.09.2019

Bemerkungen / Auflagen: Weitere Bestimmungen siehe unter Auflagen.

Der Auftraggeber ist berechtigt, die oben erwähnten Produkte als SVGW zertifiziert anzubieten und das SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Wasser).



akkreditiert nach  
SN EN 45011

SCESp 028

Zürich, 09.09.2014

Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches  
Zertifizierungsstelle Wasser

Philipp Aschwanden  
Leiter

Rubrik: Kunststoffrohre aus PE (erdverlegt)

Bezeichnung: Sureline (PE 100 RC mit PP-Schutzmantel)

Typen	DN	PN	C°	Geräusch- gruppe	Verluste kWh/24 h	Inhalt	Index	Metrologische Klasse
∅ 90-560 SDR11	90 - 560	16	25					
∅ 90-560 SDR17	90 - 560	10	25					