

SVGW
Schweizerischer Verein des
Gas- und Wasserfaches
Grütlistrasse 44
CH-8027 Zürich

Zertifizierungsstelle GAS
Schweizerischer Verein des
Gas- und Wasserfaches
Eschenstrasse 10
CH-8603 Schwerzenbach



ZERTIFIKAT Nr. 12-018-9 SVGW

Antragsteller / Hersteller: AGRU Kunststofftechnik GmbH, AT-4540 Bad Hall

Vertreter: Xorella-Frank AG, CH-5430 Wettingen

Gestützt auf das Prüf- und Zertifizierungsreglement der Technischen Prüfstelle Gas des SVGW sowie auf den Bericht Nr. 12-018-9 zertifiziert der SVGW folgendes Serienprodukt:

Produkt: Armaturen: Gas-Absperrarmatur aus PE 100
Stamm-Bezeichnung: PE 100 Kugelhahn
Modelle/Typen: Kugelhahn ohne Getriebe Kugelhahn mit Getriebe
Nennweiten: d 32 – 125 mm (ohne Getriebe) d 63 – 225 mm (mit Getriebe)
Prüfgrundlage: SVGW-GW/TPG-TPW 101 (10/04), EN 1555-4 (08/03)
Zertifizierungsgrundlage: Berichte, Nrn. VA KU 22 835/2 (03/11), VA KU 22 835 (07/11) der TGM, AT-Wien
Gütesicherung: Fremdüberwachungs-Vertrag mit TGM, AT-Wien
Gültigkeit: bis zum **31.05.2017**
Zertifiziert für:

- einen maximalen Betriebsdruck von 5 bar
- Erdgas, Propan/Luft, Butan/Luft und Flüssiggase im gasförmigen Zustand
- Umgebungstemperaturen von -20°C bis +70°C

Der Auftraggeber ist somit berechtigt, diese Produkte als SVGW- zertifiziert anzubieten und das SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Gas, Kap. 9.3).



SCESp 025

akkreditiert nach:
SN EN 45011

SCHWEIZERISCHER VEREIN DES GAS- UND WASSERFACHES

Leiter/Sachbearbeiter
Zertifizierungsstelle:

Javier Fernandez

Stellvertreter
Zertifizierungsstelle:

Nesimi Öner

Zürich, 28.06.2012